



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7 г. Саратов, Россия, 410028. Тел. 23-13-65 Факс 28-54-86 23-33-21 E-mail: gupn@gumchs.saratov.ru
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО САРАТОВСКОМУ И ВОСКРЕСЕНСКОМУ РАЙОНАМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410039 Россия, г. Саратов, проспект Энтузиастов, 58, Тел./факс: /8452/ 96-37-30 E-mail: gpn6@gumchs.saratov.ru

Предписание № 57/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Славянка
Воскресенского района Саратовской области».

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по Саратовскому и Воскресенскому районам Саратовской области № 57 от 25.05.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.94г. РФ №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. "01" июня 2021 г. до 10 час. 00 мин. "11" июня 2021 г. государственным инспектором Саратовского и Воскресенского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Машковым Дмитрием Сергеевичем, проведена **плановая выездная** проверка помещения и территории муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Славянка Воскресенского района Саратовской области», расположенного по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Славянка, ул. Школьная, д. 12.

Проверка проведена совместно с директором МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Славянка Воскресенского района Саратовской области» Гордон Татьяной Ивановной.

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения с указанием мероприятия по его устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено свободное (безключевое) открывание двери эвакуационного выхода с центрального холла.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479,	10.03.2022г	
2	В подвальном помещении допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	10.03.2022г	
3	Потолок помещения спортивного зала отделан материалом, сведения об уровне пожарной опасности	ст.134 ФЗ от 22.07.2008 г.№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной	10.03.2022г	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения с указанием мероприятия по его устранению	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	которого отсутствуют (пластиковые панели).	безопасности" таблицы № 28,29,		
4	Дымовой датчик АПС в помещении кабинета иностранного языка находится в неисправном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	10.03.2022г	
5	Дымовой датчик АПС в помещении кабинета начальных классов находится в неисправном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	10.03.2022г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)
«11» июня 2021 г.

Государственный инспектор Саратовского и Воскресенского районов Саратовской области по пожарному надзору
капитан внутренней службы
Машков Д.С.

Предписание для исполнения получил


(подпись)
«11» июня 2021 г.

Директор МОУ «Основная общеобразовательная школа с. Славянка Воскресенского района Саратовской области» Гордон Татьяна Ивановна.